



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/3 број:404-2-7/18-12
19.06.2018.године

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ПРЕДМЕТ: додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке:
Набавка УПС уређаја за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/18-9**

Дана 18.06.2018. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним појашњењем у вези са поступком јавне набавке УПС уређаја за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/18-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).

Питање бр. 1:

„Да ли се за испуњење додатног услова који се односи на ликвидност може навести интернет адреса портала НБС која се односи на податке о ликвидности? Ови подаци се дневно ажурирају и званични су.“

Одговор бр. 1:

У складу са чланом 79. став 6. Закона о јавним набавкама, Понуђач може у понуди да достави изјаву на сопственом меморандуму, уз навођење интернет странице на којој су наведени подаци јавно доступни, као доказ додатног услова - финансијски капацитет: да рачун понуђачу није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Питање бр. 2:

„Да ли је за овако мали УПС неопходно да УПС има у 4 излазна порта типа С13? У питању је УПС од 800 W. Може ли се понудити нпр. УПС са 3 излазна порта С13?“

Одговор бр. 2:

У складу са потребама Републичког фонда за здравствено осигурање, УПС мора имати 4 излазна порта типа С13. УПС уређаји су намењени радним местима (шалтерима) на којима се минимално користе рачунар, монитор, штампач и телефон. Примена продужних каблова није прихватљива са аспекта РФЗО с обзиром на карактеристике пословног простора у оквиру кога је инсталирана рачунарска опрема. Имајући у виду наведено Наручилац остаје при захтевима наведеним у техничкој спецификацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

60018.40/63