



08/3 бр. 404-2-37/15-13  
21.03.2016. године

## ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке мале вредности: Извођење радова на демонтажи постојећег и уградњи новог топловодног котла у котларници Испоставе Бела Паланка, Филијале за Пиротски округ са седиштем у Пироту, редни број набавке: 404-22-343/15-42.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересована лица у поступку јавне набавке радова на демонтажи постојећег и уградњи новог топловодног котла у котларници Испоставе Бела Паланка, Филијале за Пиротски округ са седиштем у Пироту, редни број набавке: 404-22-343/15-42, обратили су се Републичком фонду за здравствено осигурање захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-37/15-8, и 08/3 404-2-37/15-10 од 18.03.2016., и 08/3 404-2-37/15-11 и 08/3 404-2-37/15-12, од 21.03.2016.

### Питања заинтересованих лица и одговор Комисије:

#### Питање бр.1:

„У позицији број 2 предмера је дато да је котлао који треба испоручити у распону снаге 25kw, али није дата његова номинална снага. Молимо да нам дате податк номиналне снаге“.

#### Одговор:

Номинална топлотна моћ је наведена и износи  $H_d=16.000\text{kJ/kg}$ .

#### Питање бр.2:

„У позицији број 2 такође је дато да „конструкција котла омогућава лак прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто“. Молимо да разјасните шта се под „лаким преласком“ подразумева“.

#### Одговор:

Лак прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто подразумева прелазак на пелет без скидања горионика за пелет или другог елемента ради, преласка са једног горива на друго, односно могућност коришћења оба ложишта без компликованих захвата.

#### Питање бр.3:

„Да ли је позицијом 2 предвиђена испорука и уградња горионика, транспортера и резервоара за пелет“.

#### Одговор:

Није предвиђена набавка ових делова. Предвиђено је да конструкција котла омогућава лак прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто (ови делови ће евентуално бити уграђени накнадно).

#### Питање бр.4:

„Позиција бр.3 - Израда термичке изолације у таванском простору изнад конструкције каратавана изолацијим дебљине 30cm. Комада 140. Да ли се овде мислило на  $140\text{m}^2$ . Да ли је та дебљина изолације тачна“.

**Одговор:**

У предмеру за позицију 2 - Површина таванског простора, односно плафонске конструкције изнад првог спрата која се штити термоизолацијом је **140m<sup>2</sup>**. На страни 6/41 У Предмеру и предрачуноу, позиција 3, у колони Јединица мере, уместо **ком. треба да стоји m<sup>2</sup>**. На страни 25/41, у Обрасцу бр 3.1, позиција 3, у колони Јединица мере, уместо **ком. треба да стоји m<sup>2</sup>**.

Наручилац је извршио измену Конкурсне документације у овом делу и објавио пречишћени текст Конкурсне документације, дана 16.03.2016.

Дебљина изолације је тачна и износи 30cm, како је наведено.

**Питање бр.5:**

„Позиције 6. и 7. скидање изолације са експанзионог суда и израда нове изолације од минералне вуне на њему. Да ли се размишљало о уградњи затворене експанзионе посуде у котларници, што би било много јефтиније и ефикасније решење“

**Одговор:**

Наручилац је у предметној јавној набавци предвидео термичку изолацију експанзионог суда цевне мреже како је наведено у позицији 6. и 7. Предмера и предрачуна радова са описом, на страни 6/41 КД.

**Питање бр.6:**

„Понуђач треба да понуди комбиновани котао СТАР KBM+ на чврсто гориво и на пелет“.

**Одговор:**

Понуђач може да понуди СТАР KBM+ на чврсто гориво и на пелет, или одговарајући котао, односно котао истих или сличних карактеристика, који у свему одговара захтевима наведеним у КД.

**Питање бр.7:**

„Да ли понуђачи у својим понудама требају нудити комплетну опрему за пелет, с обзиром да је пелет алтернатива: Горионик за пелет, Силос за смештај пелета, Елеватор, односно пужасти допремач“.

**Одговор:**

Опрема за пелет није предмет ове јавне набавке. Наручилац набавља котао на чврсто гориво са могућношћу грејања и на пелет – комбиновани котао чија конструкција омогућава прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто.

**Питање бр.8:**

„Да ли приликом примопредаје радова опрема за пелет мора бити намонтирана на котао и пуштена у исправан пробни рад, или је само испоручити наручиоцу и не монтирати је“.

**Одговор:**

Није предвиђена набавка опреме за пелет. Предвиђена је набавка комбинованог котла чија конструкција омогућава прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто, односно омогућава Наручиоцу да евентуално касније набави и опрему за пелет која се може монтирати на котао.

**Питање бр.9:**

„Појасните шта значи у позицији 2 „у распону снаге 25kw, намењеног за сагоревање чврстог горива и пелета као алтернативног енергента“.

**Одговор:**

Наручилац набавља комбиновани котао – котао намењен за грејање на чврсто гориво и пелет, с тим да се набавља без опреме за грејање на пелет, која би се касније евентуално могла набавити, а што омогућава конструкција котла.

**Питање бр.10:**

„На крају описа позиције стоји „или одговарајући“. Да ли то значи да понуђачи могу понудити нпр. Котао МЕГАЛ – БУЈАНОВАЦ, или се „или одговарајући“ односи на плашт или тело котла“.

**Одговор:**

Понуђач може понудити било који котао, било ког произвођача истих или сличних карактеристика, који у свему одговара захтевима наведеним у КД.

**Питање бр.11:**

„Зашто се уместо демонтираног котла капацитета 100kw уграђује котло на пелет или чврсто гориво од Q=25kW“.

**Одговор:**

Према процени Наручиоца, а имајући у виду површину која се греје и предвиђену санацију термичког омотача према негрејаном тавану минералном вуном, предвиђена је набавка котла снаге 25kw.

**Питање бр.12:**

„Колика је површина таванског простора на коме се уграђује изолација од минералне вуне. У предмеру је дата јединична мера по комаду, што је непрецизно“.

**Одговор:**

Одговор на ово питање дат је у Одговору на питање бр.4. Наручилац је извршио измену Конкурсне документације у овом делу и објавио пречишћени текст Конкурсне документације, дана 16.03.2016.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

57016.36/7