



Републички фонд за здравствено осигурање

Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку, ул. Железничка бр. 7, 32000
Чачак, тел.: 032/224-045, факс: 032/221-299, е-mail: cacak@rfzo.rs, ПИБ: 101288707,
МБ: 06042945, подрачун Филијале: 840-16650-36

02.бр.404-33/15-5/1
24.11.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези поступка јавне набавке: Набавка инвертер клима уређаја за потребе РФЗО – Филијале Чачак, ЈН број 404-33/15.

Дана 24.11.2014.г. заинтересовано лице се обратило захтевом 02 бр.404-33/15-5 , за додатним информацијама и појашњењем у вези поступка јавне набавке : Инвертер клима уређаја за потребе РФЗО-Филијале Чачак, ЈН број 404-33/15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/12).

Питање потенцијалног понуђача и одговор Наручиоца:

Питање:

1. Колика је удаљеност између унутрашње и спољашне јединице;
2. Да ли је монтажа спољне јединице могућа из објекта, или је потребна скела и на којој висини и
3. Да ли је место монтаже спољне јединице класичан зид или неки други материјал
..

Одговор Наручиоца:

1. Удаљеност између унутрашње и спољашне јединице је око 8 метара.
2. За монтажу климе није потребна скела
3. Што се тиче места монтаже ради се о класичном зиду.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ